

Délégation Départementale des Vosges
 Service Veille et Sécurité Sanitaire et
 Environnementale des Vosges

Affaire suivie par : Antoine GENDARME
 Téléphone : 03 29 64 66 52
 Courriel : ARS-ACAL-DT88-VSSE@ars.sante.fr

MONSIEUR LE PRESIDENT
 SYNDICAT AVIERE
 1 ALLEE DU VAL D'AVIERE

88390 LES FORGES

Epinal, le 7 mars 2016

**Contrôle sanitaire des
 EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé.

SYNDICAT AVIERE

Prélèvement : 00113287
 Unité de gestion : 0385 SYNDICAT AVIERE
 Installation : 001567 SDE DE L'AVIERE (UDI)
 Point de surveillance : 0000000743 RESEAU DOMEVRE SUR AVIERE
 Localisation exacte : ROBINET SANITAIRE MAIRIE
 Commune : DOMEVRE SUR AVIERE

Prélevé le : jeudi 03 mars 2016 à 12h06
 par : EUROFINS, BEN HADDOU MYRIAM
 Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Analyses effectuées par : LABORATOIRE IPL santé environnement durables, MAXEVILLE 5401
 Type de l'analyse : D1D2 Référence laboratoire : 16M011780-002

Commentaires

<u>Résultats d'analyses</u>	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX					
Nickel	2,1 µg/l		20,00		
Cuivre	0,0389 mg/L		2,00		1,00
Plomb	<0,5 µg/l		10,00		

Conclusion sanitaire sur l'ensemble des résultats

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

**Le Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé d'Alsace,
Champagne-Ardenne, Lorraine et
par délégation
La Déléguée Départementale**



Valérie BIGENHO-POET